

Montagnana, 10 Marzo 2023

***DICHIARAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE  $\geq 65\%$  ANNO 2024  
PER UNITA' A POMPA DI CALORE***

**FAST SpA dichiara** che le unità in pompa di calore elettriche sotto riportate soddisfano i requisiti tecnici di cui all'allegato F del DM 06 agosto 2020, in vigore dal 06 Ottobre 2020 in materia di requisiti minimi di efficienza energetica per l'accesso alle detrazioni fiscali per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

**Rooftop serie RFE – Configurazione MB4 – MBT**

| <b>Modello</b>  |        | <b>EER</b> | <b>COP</b> |
|-----------------|--------|------------|------------|
| <b>RFE 01</b>   |        | 3,97       | 4,24       |
| <b>RFE 02/S</b> | (1)(4) | 3,40       | 3,85       |
| <b>RFE 03</b>   |        | 3,46       | 3,69       |
| <b>RFE 04</b>   |        | 3,60       | 3,66       |
| <b>RFE 05/S</b> | (1)(4) | 3,41       | 3,33       |
| <b>RFE 06/S</b> | (1)(4) | 3,40       | 3,45       |
| <b>RFE 07/S</b> | (1)(4) | 3,45       | 3,68       |
| <b>RFE 08/S</b> | (1)(3) | 3,40       | 3,70       |

*Prestazioni riferite al funzionamento in tutto ricircolo*

- (1) Necessari settaggi diversi da standard
- (3) Necessario accessorio AXECP
- (4) Necessario accessorio AXEC

**Rooftop serie RFE – Configurazione MB3**

| Modello  |        | EER  | COP  |
|----------|--------|------|------|
| RFE 01   |        | 3,96 | 4,22 |
| RFE 02/S | (1)(4) | 3,40 | 3,86 |
| RFE 03   |        | 3,45 | 3,68 |
| RFE 04   |        | 3,57 | 3,64 |
| RFE 05/S | (1)(4) | 3,40 | 3,30 |
| RFE 07/S | (1)(4) | 3,40 | 3,58 |

*Prestazioni riferite al funzionamento in tutto ricircolo*

- (1) Necessari settaggi diversi da standard  
(4) Necessario accessorio AXEC